


# FICHA TECNICA

OKNUM CORP

## SISTEMA VENTANA CORREDERA - 3 CAMARAS



| | | | |
|---|---|---|---|
| **VENTANA** | SISTEMA | Perfilería | Incluye Maneta |
| | 3 Cámaras | 70 mm Marco<br>50 mm Hoja | SI<br>2 Manetas |
| | MATERIAL | Numero de Hojas | Refuerzo Interior |
| | PVC | 2h | 1,5 mm |
| | ACABADO | Apertura hoja IZQ | Apertura. hoja DCHA |
| | Blanco | Corredera | Corredera |
| | | | |
| **HERRAJE** | Marca HERRAJE | Tipo de Herraje | Puntos de seguridad |
| | Accado | Cierre Lateral | 4 cierres con bulones<br>*Basado en ventana de 2h* |
| | | | |
| **VIDRIO** | Tipo VIDRIO | Tipo Acristalam. | Acabado |
| | Doble Acristalamiento | 4 / 14AR / 4be | Transparente |

| MARCO | HOJA | VIDRIO | CAJON |
|---|---|---|---|
|  |  |  | |







# FICHA TECNICA

OKNUM CORP

## SISTEMA VENTANA CORREDERA - 3 CAMARAS



### Informe de Resultados

Applus laboratories

| | |
|---|---|
| Transmisión del aire acorde a UNE-EN 1026:2017<br>Clase 2 | Cargas dispositivos seguridad acorde a UNE-EN 14609:2004 ERRATUM:2010<br>350N APTO |
| Resistencia al agua acorde a UNE-EN 1027:2017<br>Clase 3A | Transmisión térmica acorde a UNE-EN ISO 10077-1:2010<br>*Basado en una ventana 100x100 cm*<br>1,4W (m2K) |
| Resistencia a cargas de viento acorde a UNE-EN 12211:2017<br>Clase A1 | Aislamiento acústico acorde a UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017<br>27 (-1; -5) dB |