


Rauchwarnmelder Kriwan m Magnethalterung

30085:UNITEC



Artikel Höhe	150,00 mm
Artikel Breite	120,00 mm
Artikel Tiefe	50,00 mm
Artikel Verpackungsart	CT
VE Menge	15 PAK



4008153300851

Beschreibung

Spannungsversorgung: Batteriebetrieb 9 V Block

Empfohlene Batterien: Zink-Kohle Type: Gold Peak #1604S

Temperaturbereich: 0°C bis +40°C

Alarmsignal: min. 85 dB(A)

inkl. stoßfester Magnethalterung (Zertifiziert von KRIWAN Testzentrum)

Im Falle eines detektierten Brandes wird ein 85 dB lauter Alarm ausgelöst. Mit dem Testknopf sollten Sie den Rauchwarnmelder regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit überprüfen, damit er im Brandfall auch zuverlässig funktioniert.

Um bei Ausbruch eines Feuers sicher gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchwarnmelder montieren.

Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllt dieser Rauchwarnmelder alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht inklusive einer TÜV Rheinland Zertifizierung.

MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG | Carl-Benz-Straße 2 | 76761 Rülzheim

Tel: +49 7272/9801 -100 |

info@mts-gruppe.com | www.mts-gruppe.com

